


MEMORIU TEHNIC

1. Denumirea completă a obiectivului SPITALUL ORASENESCO GHERLA
2. Adresa str.HOREA nr.2
3. Numele persoanei fizice sau juridice deținătoare SPITALUL ORASENESCO GHERLA
4. Adresa (sediul) str.HOREA nr.2

ELEMENTE TEHNICO-FUNCȚIONALE

1. Profilul activității asistență medicală de urgență și spitalizarea bolnavilor.
2. Unități funcționale componente (enumerare, dimensionare) In incintă funcționează secțiile: -interne cu 50 paturi;
-ginecologie cu 35 paturi;
-chirurgie cu 25 paturi;
-compartiment nou născuți cu 10 paturi.Vezi nota verso.
3. Dotarea obiectivului cu utilaje necesare activității Mijloace fixe și obiecte de inventar, instrumentar medical specific spitalului. Grad de rezistent la foc III. In curtea spitalului este instalat un hidrant de incendiu. Pe fiecare secție și palier sunt în funcțiune hidranți de incendiu.
4. Descrierea pe scurt a procesului tehnologic / Asistență medicală de urgență și spitalizarea bolnavilor din orașul Gherla și 10 comune aparținătoare.
5. Circuite funcționale La parter sunt amplasate paturile bolnavilor gravi, imobilizați. Fiecare secție fiind dotată cu aparatură necesară, deservită de personal calificat. Clădirile cu parter au H int=3m și H ext.=3,85 m. Secția interne unde compartimentarea este aceeași la parter și cele 4 etaje are H int.=2,50 m și H ext=13 m .
6. Denumirea materiilor prime, intermediare și finite, dorite și nedorite medicamente, instrumentar medical.
7. Natura (denumirea) și cantitățile medii de reziduuri rezultate în urma procesului tehnologic Reziduuri menajere cca.3 mc lunar.
8. Modalități de colectare, neutralizare și îndepărtare a reziduurilor rezultate în urma procesului tehnologic Produsele patologice, seringile de unică folosință se ard. Reziduurile menajere se transportă de S.A.P.M.Gherla.



Nr. 1079/03.06. 1996

Către

GRUPUL DE POMPIERI AL JUDEȚULUI CLUJ
Inspekția pentru prevenirea incendiilor

C E R E R E

pentru eliberarea avizului de prevenire și
stingere a incendiilorSubsemnatul Spital oraș Gherla

, cu domiciliul/sediul în
 județul Cluj _____ municipal/ orașul/ comuna Gherla _____, sectorul/
 satul _____, cod poștal 3475 _____, str. Horea _____
 nr. 3 _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, telefon 241438 _____
 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 51/1992, solicit
 eliberarea avizului de prevenire și stingere a incendiilor la măsurile
 de prevenire și stingere a incendiilor prevăzute pentru îndeplinirea
 cerințelor esențiale de protecție în proiectul lucrării _____

Spital orășenesc Gherla


situat în județul Cluj _____, municipal/ orașul/ comuna Gherla _____
 sectorul/ satul _____, cod poștal 3475 _____, str. Horea _____
 nr. 2 _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____

Proiectul lucrării a fost elaborat de Direcția Sanitară

_____ cu sediul în județul Cluj _____ municipal.
 orașul/ comuna Cluj _____, sectorul/ satul _____, cod poștal
3400 str. Climilei _____, nr. 3-5 _____

Verificarea proiectului pentru exigența esențială privind
siguranța la foc "C" a fost efectuată de :

1. _____
2. _____

Anexez prezentei cereri documentația tehnică în două
exemplare.Sunt de acord să achit contravaloarea serviciului prestat
pentru analizarea documentației și efectuarea verificărilor necesare.Declar pe proprie răspundere că datele menționate în
prezenta cerere sunt exacte și mă angajez să respect prevederile cuprin-
se în avizul de prevenire și stingere a incendiilor și în documentația
vizată spre neschimbare.MEDECIE DIRECT
Dr. DănciutMEMBRU ADJUNCT ECONOMIC,
So. S. Iovan

MINISTERUL DE INTERNE
GRUPUL DE POMPIERI "AVRAM IANCU"
AL JUDEȚULUI CLUJ

AUTORIZAȚIE
de prevenire și stingere a incendiilor
Nr. 19188 din 23.03.1998..

Ca urmare a cererii înregistrată la nr. 14 905 din 23.03.1998, adresată de
SPITAL ORAȘ GHERLA cu domiciliul / sediul în județul ..CLUJ.....
municipiul / orașul / comuna GHERLA sectorul / satul
C.P., str. HOREA nr. 2., bl., sc., et., ap., tel., în baza
prevederilor Legii nr. 121 / 1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari
și ale Hotărârii Guvernului nr. 51 / 1992, republicată prin Hotărârea Guvernului 71 / 1996, se
avizează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor (denumirea construcției,
instalației) SPITALUL ORAȘENESC GHERLA
amplasată în județul Cluj, municipiul / orașul / comuna GHERLA sectorul / satul
....., str. HOREA nr. 2., bl., sc., et., ap.,
tel., fax., cu condiția soluționării următoarelor probleme:

- Nu se autorizează secția internă din cadrul spita-
lului, deoarece nu dispune de iluminat de siguranță
pentru evacuare în caz de incendiu, iar culoarele și
casa de scări sunt subdimensionate față de dimensiu-
nile minime necesare construcțiilor cu această desti-
nație.

Documentele vizate spre neschimbare, prevăzute în opis, fac parte integrantă din
prezenta autorizație de prevenire și stingere a incendiilor.

Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor își pierde valabilitatea, dacă, în termen de
6 luni, nu a fost ridicată de către solicitant, precum și în situațiile în care s-au modificat condițiile
care au stat la baza eliberării acesteia



Comandant,
FRANCA GHEORGHE

Șef al Inspectoriei de prevenire a incendiilor,
Lt. Col. DAVIDESCU GHEORGHE

Am achitat tariful legal cu chitanța nr. 673 din 17.06.98, reprezentând
contravaloarea serviciilor prestate, conform reglementărilor în vigoare, pentru verificarea
documentației și la fața locului, și am primit un exemplar al autorizației p.s.i. în data de

Numele și prenumele

Semnătura